

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2024年8月分)

事業所名	住友化学(株)岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉2号CT
記入者	佐藤 浩一
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度 平均値	排ガス中のCO濃度 平均値	集塵器流入ガス温度 平均値	備考 (排ガス処理設備の清掃)
2024年8月1日	901.3	0.0	84.9	運転中
2024年8月2日	950.2	0.2	90.9	〃
2024年8月3日	950.2	4.1	91.3	〃
2024年8月4日	949.9	9.9	91.2	〃
2024年8月5日	949.9	5.6	91.1	〃
2024年8月6日	950.0	6.8	91.2	〃
2024年8月7日	949.3	12.4	91.0	〃
2024年8月8日	948.5	9.1	90.8	〃
2024年8月9日	948.5	12.3	91.2	〃
2024年8月10日	947.8	23.2	91.3	〃
2024年8月11日	946.6	38.4	91.1	〃
2024年8月12日	946.5	58.6	91.6	〃
2024年8月13日	610.9	21.6	65.8	停止
2024年8月14日	120.9	0.0	35.1	停止中
2024年8月15日	56.7	0.0	31.2	〃
2024年8月16日	45.5	0.0	31.5	〃
2024年8月17日	35.5	0.0	30.8	〃
2024年8月18日	30.0	0.0	30.3	〃
2024年8月19日	26.8	0.0	28.8	〃
2024年8月20日	24.3	0.0	28.0	〃
2024年8月21日	284.2	0.3	48.4	着火
2024年8月22日	905.2	8.8	85.4	運転中
2024年8月23日	950.0	18.4	91.1	〃
2024年8月24日	949.8	8.8	90.6	〃
2024年8月25日	950.1	8.8	90.7	〃
2024年8月26日	949.9	5.1	90.3	〃
2024年8月27日	950.0	11.8	90.6	〃
2024年8月28日	620.7	10.8	66.3	停止
2024年8月29日	114.4	0.0	33.4	停止中
2024年8月30日	50.8	0.0	29.1	〃
2024年8月31日	36.0	0.0	28.2	〃

月間の 総稼働時間	472.3 h/M	月間の廃棄物の種類 及び数量	廃油: 637.3 T/M 廃アルカリ: 643.6 T/M
--------------	-----------	-------------------	-----------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	採取場所	通常運転	湿りガス量	硫酸化合物	窒素化合物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
			乾きガス量	塩化水素			
	排ガス出口 煙道						