

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2024年9月分)

事業所名	住友化学(株)岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉2号CT
記入者	佐藤 浩一
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度 平均値	排ガス中のCO濃度 平均値	集塵器流入ガス温度 平均値	備考 (排ガス処理設備の清掃)
2024年9月1日	29.4	0.0	29.1	停止中
2024年9月2日	288.2	2.0	48.3	着火
2024年9月3日	905.8	2.6	85.3	運転中
2024年9月4日	949.9	13.0	91.0	〃
2024年9月5日	949.9	1.2	90.4	〃
2024年9月6日	950.0	0.0	90.1	〃
2024年9月7日	950.0	0.0	90.2	〃
2024年9月8日	950.0	0.0	89.9	〃
2024年9月9日	679.3	0.7	70.2	停止
2024年9月10日	133.4	0.0	35.9	停止中
2024年9月11日	58.4	0.0	31.9	〃
2024年9月12日	43.1	0.0	30.9	〃
2024年9月13日	34.1	0.0	30.5	〃
2024年9月14日	29.1	0.0	30.1	〃
2024年9月15日	26.2	0.0	30.0	〃
2024年9月16日	25.5	0.0	29.6	〃
2024年9月17日	25.0	0.0	29.1	〃
2024年9月18日	24.4	0.0	30.2	〃
2024年9月19日	269.8	0.4	48.7	着火
2024年9月20日	900.1	0.0	84.1	運転中
2024年9月21日	950.0	0.0	89.9	〃
2024年9月22日	950.1	0.0	89.6	〃
2024年9月23日	950.0	0.0	89.7	〃
2024年9月24日	950.0	0.0	90.1	〃
2024年9月25日	950.1	0.0	90.0	〃
2024年9月26日	632.1	1.4	65.9	停止
2024年9月27日	134.5	0.0	33.7	停止中
2024年9月28日	78.0	0.0	28.8	〃
2024年9月29日	49.2	0.0	27.1	〃
2024年9月30日	34.3	0.0	26.8	停止中

月間の総稼働時間	329 h/M	月間の廃棄物の種類及び数量	廃油: 378.5 T/M 廃アルカリ: 333.1 T/M
----------	---------	---------------	-----------------------------------

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	採取場所	通常運転	湿りガス量	硫酸化合物	窒素化合物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
			乾きガス量	塩化水素			
	排ガス出口煙道						