

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2024年10月分)

事業所名	住友化学(株)岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉2号CT
記入者	佐藤 浩一
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度 平均値	排ガス中のCO濃度 平均値	集塵器流入ガス温度 平均値	備考 (排ガス処理設備の清掃)
2024年10月1日	27.3	0.0	27.3	停止中
2024年10月2日	24.1	0.0	25.4	〃
2024年10月3日	19.9	0.0	21.1	〃
2024年10月4日	17.6	0.0	21.9	〃
2024年10月5日	16.8	0.0	21.9	〃
2024年10月6日	17.0	0.0	22.9	〃
2024年10月7日	17.3	0.0	21.9	〃
2024年10月8日	15.9	0.0	19.7	〃
2024年10月9日	14.9	0.0	20.6	〃
2024年10月10日	70.5	0.0	23.2	〃
2024年10月11日	15.9	0.0	21.2	〃
2024年10月12日	15.7	0.0	21.4	〃
2024年10月13日	16.0	0.0	22.8	〃
2024年10月14日	16.6	0.0	23.9	〃
2024年10月15日	17.9	0.0	25.7	〃
2024年10月16日	18.3	0.0	24.9	〃
2024年10月17日	295.7	0.3	44.9	着火
2024年10月18日	909.3	0.0	84.9	運転中
2024年10月19日	947.8	0.0	90.1	〃
2024年10月20日	947.8	0.0	89.6	〃
2024年10月21日	947.5	0.0	88.9	〃
2024年10月22日	774.5	2.4	76.4	停止
2024年10月23日	145.3	0.0	34.4	停止中
2024年10月24日	55.2	0.0	23.7	〃
2024年10月25日	37.2	0.0	21.6	〃
2024年10月26日	25.6	0.0	21.3	〃
2024年10月27日	20.5	0.0	22.4	〃
2024年10月28日	293.1	0.6	43.0	着火
2024年10月29日	901.8	0.0	85.0	運転中
2024年10月30日	946.1	0.0	90.4	〃
2024年10月31日	945.4	0.0	90.9	〃

月間の 総稼働時間	187 h/M	月間の廃棄物の種類 及び数量	廃油: 196.9 T/M 廃アルカリ: 223.5 T/M
--------------	---------	-------------------	-----------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	9月25日	10月1日	湿りガス量	硫酸化合物	窒素酸化合物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
	採取場所	通常運転	乾きガス量	<0.5ppm	4ppm	<0.005g/Nm ³	
	排ガス出口 煙道		134000Nm ³ /h	塩化水素	<1mg/Nm ³		