

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2025年12月分)

事業所名	住友化学(株)岡山工場
施設名	廃棄物焼却炉2号CT
記入者	小川 洋
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度 平均値	排ガス中のCO濃度 平均値	集塵器流入ガス温度 平均値	備考 (排ガス処理設備の清掃)
2025年12月1日	280.4	1.5	38.6	着火
2025年12月2日	909.5	6.2	85.2	運転中
2025年12月3日	947.8	3.9	90.3	〃
2025年12月4日	950.0	3.3	90.9	〃
2025年12月5日	948.9	4.2	91.3	〃
2025年12月6日	949.5	0.2	90.6	〃
2025年12月7日	949.2	0.5	91.3	〃
2025年12月8日	949.5	2.2	91.0	〃
2025年12月9日	949.2	0.3	90.8	〃
2025年12月10日	630.7	25.1	64.7	停止
2025年12月11日	107.3	22.2	25.6	停止中
2025年12月12日	39.8	11.4	15.4	〃
2025年12月13日	19.6	7.3	11.0	〃
2025年12月14日	10.7	0.0	11.7	〃
2025年12月15日	7.0	0.0	10.2	〃
2025年12月16日	5.8	0.0	9.5	〃
2025年12月17日	4.9	0.0	9.6	〃
2025年12月18日	4.3	0.0	10.3	〃
2025年12月19日	4.4	0.0	10.9	〃
2025年12月20日	5.3	0.0	12.7	〃
2025年12月21日	6.1	0.0	12.4	〃
2025年12月22日	271.7	4.1	36.5	着火
2025年12月23日	901.0	1.4	83.6	運転中
2025年12月24日	947.8	0.0	91.1	〃
2025年12月25日	947.3	0.0	91.1	〃
2025年12月26日	947.2	0.2	91.2	〃
2025年12月27日	947.1	0.0	91.3	〃
2025年12月28日	947.4	0.0	91.5	〃
2025年12月29日	620.2	3.3	64.8	停止
2025年12月30日	101.3	0.0	25.1	停止中
2025年12月31日	38.4	0.0	17.5	〃

月間の 総稼働時間	377.3 h/M	月間の廃棄物の種類 及び数量	廃油: 341 T/M 廃アルカリ: 432.6 T/M
--------------	-----------	-------------------	---------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	採取場所	通常運転	湿りガス量	硫酸化合物	窒素化合物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
			乾きガス量	塩化水素			
	排ガス出口 煙道						