

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2017年4月分)

事業所名	住友化学(株)三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	浜 勝彦
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口 ガス温度	備 考 (排ガス処理設備の清掃)
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2017年4月1日	829	588	3	0	1	74.8	13:20～ スラッジフィード開始
2017年4月2日	825	817	14	0	3	75.9	稼働中
2017年4月3日	823	224	19	0	2	58.0	メンテのため消火 13:40～
2017年4月4日	224	46	0	0	0	21.1	停止中
2017年4月5日	584	32	17	0	0	36.4	13:40～ 着火昇温開始
2017年4月6日	831	584	17	0	0	75.5	11:55～ スラッジフィード開始
2017年4月7日	824	809	0	0	0	77.8	稼働中
2017年4月8日	825	815	0	0	0	76.8	稼働中
2017年4月9日	823	816	0	0	0	76.9	稼働中
2017年4月10日	827	801	0	0	0	76.4	稼働中
2017年4月11日	826	805	14	0	1	75.8	稼働中
2017年4月12日	824	805	8	0	0	75.8	稼働中
2017年4月13日	826	817	16	0	1	75.3	稼働中
2017年4月14日	825	813	9	0	0	75.4	稼働中
2017年4月15日	824	817	15	0	1	75.6	稼働中
2017年4月16日	824	816	17	0	3	75.8	稼働中
2017年4月17日	826	813	13	0	1	75.8	稼働中
2017年4月18日	825	811	23	0	1	75.0	稼働中
2017年4月19日	823	815	9	0	0	73.4	稼働中
2017年4月20日	826	807	18	0	1	75.4	稼働中
2017年4月21日	824	801	23	0	1	74.5	稼働中
2017年4月22日	824	816	0	0	0	77.9	稼働中
2017年4月23日	825	816	0	0	0	78.5	稼働中
2017年4月24日	825	811	0	0	0	78.3	稼働中
2017年4月25日	826	809	0	0	0	76.4	稼働中
2017年4月26日	824	819	0	0	0	78.3	稼働中
2017年4月27日	832	816	0	0	0	77.9	稼働中
2017年4月28日	823	814	0	0	0	77.5	稼働中
2017年4月29日	828	817	0	0	0	77.7	稼働中
2017年4月30日	826	812	0	0	0	77.8	稼働中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の 総稼働時間	636.4 h/M	月間の焼却物の種類 及び数量	汚 泥: 100.53 T/M
--------------	-----------	-------------------	-----------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	4月10日	4月26日	湿りガス量	硫酸化合物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
	採取場所	/	5700Nm ³ /H	<0.01 Nm ³ /H	89cm ³ /Nm ³	<0.01 g/Nm ³	-
	排ガス出口 煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素		
		3800Nm ³ /H	<2mg/Nm ³	<2 mg/Nm ³			