

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2017年6月分)

事業所名	住友化学(株)三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	浜 勝彦
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口 ガス温度	備 考 (排ガス処理設備の清掃)
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2017年6月1日	833	816	0	0	0	77.7	稼働中
2017年6月2日	822	805	0	0	0	77.9	稼働中
2017年6月3日	827	461	0	0	0	76.1	16:00 スラッジフィード*停止 22:00 降温開始
2017年6月4日	461	91	3	0	0	28.6	降温中
2017年6月5日	91	21	0	0	0	16.7	停止中
2017年6月6日	38	20	0	0	0	20.7	停止中
2017年6月7日	38	36	0	0	0	18.5	停止中
2017年6月8日	36	30	0	0	0	19.4	停止中
2017年6月9日	30	27	0	0	0	20.4	停止中
2017年6月10日	27	24	0	0	0	18.1	停止中
2017年6月11日	24	22	0	0	0	16.5	停止中
2017年6月12日	22	20	0	0	0	13.8	停止中
2017年6月13日	20	18	0	0	0	14.5	停止中
2017年6月14日	19	18	0	0	0	15.3	停止中
2017年6月15日	19	18	0	0	0	15.0	停止中
2017年6月16日	18	18	0	0	0	14.7	停止中
2017年6月17日	19	17	0	0	0	17.1	停止中
2017年6月18日	19	18	0	0	0	16.0	停止中
2017年6月19日	19	18	0	0	0	15.7	停止中
2017年6月20日	19	18	0	0	0	16.1	停止中
2017年6月21日	19	19	0	0	0	15.8	停止中
2017年6月22日	19	18	0	0	0	17.1	停止中
2017年6月23日	20	19	0	0	0	18.2	停止中
2017年6月24日	21	19	0	0	0	18.9	停止中
2017年6月25日	21	21	0	0	0	17.0	停止中
2017年6月26日	21	20	0	0	0	16.5	停止中
2017年6月27日	21	20	0	0	0	14.8	停止中
2017年6月28日	21	20	0	0	0	16.2	停止中
2017年6月29日	21	20	0	0	0	16.9	停止中
2017年6月30日	22	21	0	0	0	18.5	停止中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の 総稼働時間	64 h/M		月間の焼却物の種類 及び数量	汚 泥: 11.028T/M			
排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	6月2日	6月27日	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
	採取場所	/	5400 Nm ³ /H	<0.01 Nm ³ /H	51cm ³ /Nm ³	<0.01g/Nm ³	0.028ng-TEQ/Nm ³ (2017年04月10日採取)
	排ガス出口 煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素		
3400Nm ³ /H			<2mg/Nm ³	<2mg/Nm ³			