

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2017年8月分)

事業所名	住友化学(株)三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	浜 勝彦
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						備考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口 ガス温度	
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2017年8月1日	837	810	1	0	1	77	運転中
2017年8月2日	828	810	1	0	0	77	運転中
2017年8月3日	827	812	1	0	0	76	運転中
2017年8月4日	828	810	0	0	0	76	運転中
2017年8月5日	828	810	0	0	0	76	運転中
2017年8月6日	827	147	0	0	0	53	10:00消火、降温中
2017年8月7日	147	59	0	0	0	26	降温中
2017年8月8日	108	91	0	0	0	36	降温中
2017年8月9日	91	74	0	0	0	18	降温中
2017年8月10日	74	61	0	0	0	18	降温中
2017年8月11日	61	48	0	0	0	19	降温中
2017年8月12日	48	37	0	0	0	19	停止
2017年8月13日	37	31	0	0	0	19	停止
2017年8月14日	31	26	0	0	0	19	停止
2017年8月15日	26	24	0	0	0	19	停止
2017年8月16日	24	22	0	0	0	18	停止
2017年8月17日	22	20	0	0	0	17	停止
2017年8月18日	20	20	0	0	0	18	停止
2017年8月19日	20	19	0	0	0	18	停止
2017年8月20日	20	19	0	0	0	19	停止
2017年8月21日	21	20	0	0	0	22	停止
2017年8月22日	22	21	0	0	0	23	停止
2017年8月23日	24	22	0	0	0	28	停止
2017年8月24日	24	23	0	0	0	23	停止
2017年8月25日	24	23	0	0	0	26	停止
2017年8月26日	24	23	0	0	0	24	停止
2017年8月27日	24	23	0	0	0	25	停止
2017年8月28日	24	23	0	0	0	20	停止
2017年8月29日	23	22	0	0	0	21	停止
2017年8月30日	22	22	0	0	0	21	停止
2017年8月31日	22	20	0	0	0	17	停止

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の 総稼働時間	130 h/M	月間の焼却物の種類 及び数量	汚 泥: 16.049T/M
--------------	---------	-------------------	----------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	7月24日	8月28日	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
	採取場所	/	5700 Nm ³ /H	<0.01 Nm ³ /H	88 cm ³ /Nm ³	<0.01 g/Nm ³	-
	排ガス出口 煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素		
3800Nm ³ /H			<2 mg/Nm ³	<2 mg/Nm ³			