

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2018年03月分)

事業所名	住友化学㈱三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	浜 勝彦
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						備 考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口 ガス温度	
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2018年3月1日	828	811	12	3	7	72.7	稼働中
2018年3月2日	832	807	6	0	1	73.4	稼働中
2018年3月3日	845	331	19	0	1	67.6	22:00 処理停止,23:00 消火
2018年3月4日	331	83	0	0	0	27.0	停止中
2018年3月5日	177	129	0	0	0	20.9	停止中
2018年3月6日	129	80	0	0	0	16.4	停止中
2018年3月7日	80	54	0	0	0	7.4	停止中
2018年3月8日	54	38	0	0	0	6.9	停止中
2018年3月9日	38	28	0	0	0	4.6	停止中
2018年3月10日	28	20	0	0	0	2.2	停止中
2018年3月11日	20	14	0	0	0	1.9	停止中
2018年3月12日	14	12	0	0	0	2.0	停止中
2018年3月13日	12	11	0	0	0	5.2	停止中
2018年3月14日	12	11	0	0	0	9.2	停止中
2018年3月15日	14	11	0	0	0	11.0	停止中
2018年3月16日	14	11	0	0	0	7.8	停止中
2018年3月17日	11	9	0	0	0	4.2	停止中
2018年3月18日	9	7	0	0	0	4.7	停止中
2018年3月19日	10	8	0	0	0	6.6	停止中
2018年3月20日	9	7	0	0	0	2.9	停止中
2018年3月21日	7	5	0	0	0	1.8	停止中
2018年3月22日	6	5	0	0	0	2.3	停止中
2018年3月23日	6	4	0	0	0	3.1	停止中
2018年3月24日	8	6	0	0	0	5.4	停止中
2018年3月25日	9	8	0	0	0	7.6	停止中
2018年3月26日	12	9	0	0	0	10.2	停止中
2018年3月27日	12	10	0	0	0	8.3	停止中
2018年3月28日	14	10	0	0	0	10.8	停止中
2018年3月29日	14	14	0	0	0	12.8	停止中
2018年3月30日	14	12	0	0	0	8.2	停止中
2018年3月31日	12	10	0	0	0	7.5	停止中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の 総稼働時間	70h/M		月間の焼却物の種類 及び数量	汚 泥: 12.839T/M			
排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	2月2日	2月28日	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
	採取場所	/	5200Nm ³ /H	<0.01Nm ³ /H	59cm ³ /Nm ³	<0.01g/Nm ³	-
	排ガス出口 煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素		
		3400Nm ³ /H	2mg/Nm ³	<2mg/Nm ³			