

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2017年11月分)

事業所名	住友化学(株)三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	浜 勝彦
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						備考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口 ガス温度	
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2017年11月1日	12	10	0	0	0	10.6	停止中
2017年11月2日	13	11	0	0	0	12.6	停止中
2017年11月3日	460	11	47	0	2	19.6	13:30 着火・昇温中
2017年11月4日	837	460	12	0	1	69.0	昇温中
2017年11月5日	843	819	0	0	0	73.7	21:00 スラッジフィード開始
2017年11月6日	858	805	0	0	0	75.4	稼働中
2017年11月7日	838	806	1	0	0	74.4	稼働中
2017年11月8日	841	807	2	0	0	74.6	稼働中
2017年11月9日	852	795	1	0	0	73.9	稼働中
2017年11月10日	846	805	1	0	0	72.6	稼働中
2017年11月11日	831	812	0	0	0	73.1	稼働中
2017年11月12日	828	810	1	0	0	73.6	稼働中
2017年11月13日	831	809	0	0	0	74.0	稼働中
2017年11月14日	830	810	1	0	0	73.8	稼働中
2017年11月15日	832	810	2	0	0	73.7	稼働中
2017年11月16日	830	810	0	0	0	73.5	稼働中
2017年11月17日	830	809	0	0	0	73.6	稼働中
2017年11月18日	831	809	0	0	0	73.3	17:00 スラッジフィード停止
2017年11月19日	829	811	0	0	0	72.2	(スラッジフィード停止中)
2017年11月20日	828	809	0	0	0	72.3	(スラッジフィード停止中)
2017年11月21日	827	812	0	0	0	72.6	(スラッジフィード停止中)
2017年11月22日	828	810	0	0	0	72.5	(スラッジフィード停止中)
2017年11月23日	829	763	0	0	0	72.1	(スラッジフィード停止中)
2017年11月24日	763	117	0	0	0	52.4	14:00 消火
2017年11月25日	117	35	0	0	0	17.1	冷却中
2017年11月26日	35	14	0	0	0	13.1	冷却中
2017年11月27日	14	5	0	0	0	11.5	冷却中
2017年11月28日	10	3	0	0	0	12.1	停止中
2017年11月29日	13	8	0	0	0	13.3	停止中
2017年11月30日	8	4	0	0	0	12.2	停止中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の 総稼働時間	466h/M	月間の焼却物の種類 及び数量	汚 泥: 33.7 T/M
--------------	--------	-------------------	---------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	-	-	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )
	採取場所	/	- Nm <sup>3</sup> /H	- Nm <sup>3</sup> /H	- cm <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>	- g/Nm <sup>3</sup>	-
	排ガス出口 煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素		
	- Nm <sup>3</sup> /H		- mg/Nm <sup>3</sup>	- mg/Nm <sup>3</sup>			