

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2017年12月分)

事業所名	住友化学(株)三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	浜 勝彦
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						備 考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口 ガス温度	
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2017年12月1日	4	2	0	0	0	11.9	停止中
2017年12月2日	3	1	0	0	0	10.6	停止中
2017年12月3日	7	2	0	0	0	11.0	停止中
2017年12月4日	7	5	0	0	0	11.4	停止中
2017年12月5日	6	3	0	0	0	10.9	停止中
2017年12月6日	3	1	0	0	0	10.1	停止中
2017年12月7日	3	1	0	0	0	10.3	停止中
2017年12月8日	4	1	0	0	0	10.4	停止中
2017年12月9日	3	1	0	0	0	9.9	停止中
2017年12月10日	5	1	0	0	0	10.5	停止中
2017年12月11日	8	5	0	0	0	11.4	停止中
2017年12月12日	593	2	0	0	0	30.1	13:30 着火,昇温中
2017年12月13日	834	592	18	0	1	71.3	14:30～スラッジフィード
2017年12月14日	832	807	0	0	0	73.8	(スラッジフィード一時停止有り)
2017年12月15日	830	811	5	0	0	76.5	稼働中
2017年12月16日	829	810	15	0	2	74.4	(スラッジフィード一時停止有り)
2017年12月17日	830	810	0	0	0	73.2	(スラッジフィード一時停止有り)
2017年12月18日	830	812	0	0	0	74.5	(スラッジフィード一時停止有り)
2017年12月19日	833	813	0	0	0	75.7	(スラッジフィード一時停止有り)
2017年12月20日	827	811	7	0	0	76.4	稼働中
2017年12月21日	825	810	6	0	0	76.3	稼働中
2017年12月22日	835	817	5	0	0	76.4	稼働中
2017年12月23日	837	818	4	0	0	76.0	稼働中
2017年12月24日	833	814	2	0	0	75.7	稼働中
2017年12月25日	837	795	3	0	0	72.9	(スラッジフィード一時停止有り)
2017年12月26日	857	195	0	0	0	59.2	16:40 消火(メンテナンスのため)
2017年12月27日	195	54	0	0	0	19.3	冷却中(メンテナンス実施)
2017年12月28日	500	22	0	0	0	22.5	17:00 着火
2017年12月29日	826	495	31	0	2	69.6	20:00～ スラッジフィード
2017年12月30日	831	811	1	0	0	75.2	稼働中
2017年12月31日	828	809	2	0	0	75.4	稼働中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の 総稼働時間	251h/M		月間の焼却物の種類 及び数量	汚 泥: 37.621T/M			
排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	11月16日	12月12日	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
	採取場所	/	4,900Nm ³ /H	<0.01Nm ³ /H	100cm ³ /Nm ³	<0.01g/Nm ³	-
	排ガス出口 煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素		
3,500 Nm ³ /H			<2mg/Nm ³	<2mg/Nm ³			