

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2018年01月分)

事業所名	住友化学㈱三沢工場
施設名	廃棄物焼却炉1号
記入者	浜 勝彦
連絡先	0176-54-2441

測定年月日	測定項目						備 考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度			洗浄塔出口 ガス温度	
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2018年1月1日	832	800	3	2	3	75.4	稼働中
2018年1月2日	829	814	3	0	1	75.4	稼働中
2018年1月3日	825	816	3	0	1	75.2	稼働中
2018年1月4日	826	816	3	0	1	75.5	稼働中
2018年1月5日	830	811	3	0	0	75.6	稼働中
2018年1月6日	825	816	3	0	0	75.4	稼働中
2018年1月7日	825	816	1	0	0	75.4	稼働中
2018年1月8日	823	816	2	0	0	75.5	稼働中
2018年1月9日	826	813	2	0	0	75.3	稼働中
2018年1月10日	828	813	3	0	0	75.5	稼働中
2018年1月11日	828	812	3	0	0	75.9	稼働中
2018年1月12日	828	809	3	0	0	76.0	稼働中
2018年1月13日	831	814	6	0	0	76.4	稼働中
2018年1月14日	830	812	5	0	0	76.5	稼働中
2018年1月15日	831	144	3	0	0	56.3	12:30 スラッジフィード停止 13:00 消火、冷却へ
2018年1月16日	144	43	0	0	0	18.5	冷却中
2018年1月17日	80	32	0	0	0	13.7	冷却中
2018年1月18日	77	21	0	0	0	9.9	冷却中
2018年1月19日	21	6	0	0	0	11.0	冷却中
2018年1月20日	7	4	0	0	0	10.4	停止中
2018年1月21日	5	0	0	0	0	10.0	停止中
2018年1月22日	4	0	0	0	0	4.4	停止中
2018年1月23日	6	3	0	0	0	1.2	停止中
2018年1月24日	6	5	0	0	0	-3.7	停止中
2018年1月25日	6	4	0	0	0	-2.1	停止中
2018年1月26日	6	4	0	0	0	-2.5	停止中
2018年1月27日	7	6	0	0	0	-1.5	停止中
2018年1月28日	8	7	0	0	0	1.1	停止中
2018年1月29日	8	7	0	0	0	-0.8	停止中
2018年1月30日	8	7	0	0	0	-2.9	停止中
2018年1月31日	407	-2	0	0	0	22.0	14:20 着火・昇温中

※連続測定を記録したものは三沢工場において閲覧できます。

月間の 総稼働時間	348.5h/M	月間の焼却物の種類 及び数量	汚 泥: 54.147T/M
--------------	----------	-------------------	----------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	12月20日	1月24日	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
	採取場所	/	4,800Nm ³ /H	<0.01Nm ³ /H	39cm ³ /Nm ³	<0.01g/Nm ³	-
	排ガス出口 煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素		
		2,800 Nm ³ /H	<2mg/Nm ³	<2mg/Nm ³			