

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2017年08月分)

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学㈱大分工場
施設名	CTプラント
記入者	若林 幸雄
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目					備考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス 温度(°C)	排ガスのCO濃度(ppm)(注1)			洗浄塔出口 ガス温度(°C)	
		平均値	最大値	最小値	平均値	
2017/8/1	412.6	0.0	0.0	0.0	58.4	14:00点火 以降昇温
2017/8/2	882.9	0.0	0.0	0.0	82.8	16:00排水焼却開始
2017/8/3	889.9	0.0	0.0	0.0	85.6	
2017/8/4	889.7	0.0	0.0	0.0	85.5	
2017/8/5	889.7	0.0	0.0	0.0	85.3	
2017/8/6	889.7	0.0	0.0	0.0	85.0	
2017/8/7	889.7	0.0	0.0	0.0	85.2	
2017/8/8	890.2	0.0	0.0	0.0	85.4	
2017/8/9	890.1	0.0	0.0	0.0	85.4	
2017/8/10	890.0	0.0	0.0	0.0	85.7	
2017/8/11	889.7	0.0	0.0	0.0	85.6	
2017/8/12	890.1	0.0	0.0	0.0	85.6	
2017/8/13	890.0	0.0	0.0	0.0	85.5	
2017/8/14	890.2	0.0	0.0	0.0	85.5	
2017/8/15	890.1	0.0	0.0	0.0	85.6	
2017/8/16	890.2	0.0	0.0	0.0	85.6	
2017/8/17	890.1	0.0	0.0	0.0	85.6	
2017/8/18	889.8	0.0	0.0	0.0	85.6	
2017/8/19	890.2	0.0	0.0	0.0	85.7	
2017/8/20	889.8	0.0	0.0	0.0	85.6	
2017/8/21	890.0	0.0	0.0	0.0	85.6	
2017/8/22	890.1	0.0	0.0	0.0	85.9	
2017/8/23	898.0	0.0	0.0	0.0	86.2	
2017/8/24	900.0	0.0	0.0	0.0	86.2	
2017/8/25	899.9	0.0	0.0	0.0	86.3	
2017/8/26	899.8	0.0	0.0	0.0	86.1	
2017/8/27	900.1	0.0	0.0	0.0	86.1	
2017/8/28	900.2	0.0	0.0	0.0	86.2	
2017/8/29	899.7	0.0	0.0	0.0	86.1	
2017/8/30	895.1	0.0	0.0	0.0	85.7	
2017/8/31	889.9	0.0	0.0	0.0	85.6	

注1) 排ガスのCO濃度基準(100ppm以下)は適用外

月間の 総稼働時間	744h/M(31日)	月間の廃棄物(焼却物)の種 類及び数量	廃油:55T/M 廃アルカリ(アルカリ排水):991T/M
--------------	-------------	------------------------	----------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	8月3日	8月18日	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所		—	—	—	0.008g/m3	—
	CT煙道		乾きガス量	塩化水素	塩素		
		—	—	—			

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2017年08月分)

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学㈱大分工場
施設名	ST-1プラント
記入者	若林 幸雄
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目					備考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス 温度(°C)	排ガスのCO濃度(ppm)			洗浄塔出口 ガス温度(°C)	
	平均値	最大値	最小値	平均値	平均値	
2017/8/1	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/2	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/3	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/4	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/5	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/6	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/7	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/8	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/9	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/10	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/11	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/12	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/13	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/14	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/15	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/16	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/17	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/18	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/19	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/20	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/21	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/22	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/23	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/24	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/25	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/26	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/27	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/28	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/29	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/30	-	-	-	-	-	停止中
2017/8/31	-	-	-	-	-	停止中

月間の 総稼働時間	-h/-M(日)	月間の廃棄物(焼却物)の種 類及び数量	廃油:-T/M 廃アルカリ(アルカリ排水):-T/M
--------------	----------	------------------------	-------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	-	-	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所		乾きガス量	塩化水素	塩素		-
	-		-	-	-		

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2017年08月分)

温度の連続データについては、構内の環境用役課にて閲覧できます。

事業所名	住友化学(株)大分工場
施設名	ST-2プラント
記入者	若林 幸雄
連絡先	097-523-1135

測定年月日	測定項目							備考 (排ガス処理設備の清掃)
	燃焼ガス温度		排ガスのCO濃度(ppm)			洗浄塔出口 ガス温度 (°C)	平均値	
	キルン(°C)	再燃焼炉 (°C)	最大値	最小値	平均値			
	平均値	平均値						
2017/8/1	705.2	779.1	485.3	7.8	63.2	61.2	14:30 廃棄物焼却開始。昇温時、CO濃度上昇	
2017/8/2	892.8	892.9	21.5	8.4	14.5	63.0	14:00~16:00汚泥焼却停止	
2017/8/3	896.3	898.0	24.1	12.8	16.6	63.7		
2017/8/4	901.0	897.2	17.5	6.0	12.4	63.5		
2017/8/5	876.4	899.4	15.3	8.1	12.3	62.2		
2017/8/6	886.8	897.6	14.8	7.3	12.1	64.1		
2017/8/7	892.7	895.6	21.9	11.0	15.4	63.5		
2017/8/8	908.8	895.2	20.4	10.3	14.8	64.1		
2017/8/9	909.8	888.4	21.6	9.7	15.6	63.8		
2017/8/10	894.1	896.3	17.2	9.4	12.9	63.8		
2017/8/11	857.7	901.6	22.1	9.0	16.8	63.4		
2017/8/12	876.0	898.2	26.2	12.2	18.2	62.0		
2017/8/13	780.4	892.5	39.9	10.3	23.1	59.9	18:00~汚泥焼却停止	
2017/8/14	873.7	888.7	25.4	11.6	17.6	62.7	9:00~汚泥焼却開始	
2017/8/15	875.7	894.2	26.6	12.1	19.2	62.0	8/16 2:00~汚泥焼却停止	
2017/8/16	851.5	895.2	26.3	9.7	16.1	61.3		
2017/8/17	689.4	735.0	377.3	0.0	23.2	52.9	21:30キルン再燃焼炉 消火。降温時、CO濃度上昇	
2017/8/18	-	-	-	-	-	-	停止中	
2017/8/19	-	-	-	-	-	-	停止中	
2017/8/20	-	-	-	-	-	-	停止中	
2017/8/21	-	-	-	-	-	-	停止中	
2017/8/22	-	-	-	-	-	-	停止中	
2017/8/23	-	-	-	-	-	-	停止中	
2017/8/24	-	-	-	-	-	-	停止中	
2017/8/25	-	-	-	-	-	-	停止中	
2017/8/26	-	-	-	-	-	-	停止中	
2017/8/27	-	-	-	-	-	-	停止中	
2017/8/28	-	-	-	-	-	-	停止中	
2017/8/29	-	-	-	-	-	-	停止中	
2017/8/30	-	-	-	-	-	-	停止中	
2017/8/31	-	-	-	-	-	-	停止中	

月間の総稼働時間	384h/M(16日)	月間の廃棄物(焼却物)の種類及び数量	廃油:228T/M 廃アルカリ(アルカリ排水):59T/M
----------	-------------	--------------------	----------------------------------

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	8月3日	8月18日	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm3)
	採取場所		-	-	-	0.015g/m3	-
	ST-2煙道		乾きガス量	塩化水素	ふっ素	-	
			-	-	-		