産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2018年2月分）

事業所名	住友化学㈱岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉2号CT
記入者	千田　英司
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度※	排ガス中のCO濃度※	集塵器流入ガス温度※	備考（排ガス処理設備の清掃）
	平均値	平均値	平均値	
2018年2月1日	950.0	0.0	90.0	通常運転
2018年2月2日	950.0	0.0	90.0	〃
2018年2月3日	754.3	4.1	74.2	定常停止
2018年2月4日	130.0	0.0	26.6	〃
2018年2月5日	40.8	0.0	15.0	〃
2018年2月6日	35.1	0.0	14.3	〃
2018年2月7日	34.7	0.0	14.2	〃
2018年2月8日	37.6	0.0	15.5	〃
2018年2月9日	39.0	0.0	16.9	〃
2018年2月10日	39.6	0.0	18.0	〃
2018年2月11日	39.1	0.0	17.6	〃
2018年2月12日	36.7	0.0	16.1	〃
2018年2月13日	30.0	0.0	13.1	〃
2018年2月14日	16.4	0.0	6.5	〃
2018年2月15日	12.4	0.0	7.8	〃
2018年2月16日	9.4	0.0	6.2	〃
2018年2月17日	8.6	0.0	7.5	〃
2018年2月18日	7.0	0.0	5.1	〃
2018年2月19日	49.9	0.0	6.7	〃
2018年2月20日		0.0	6.9	点検中（温度計停止）
2018年2月21日		0.0	7.5	〃
2018年2月22日		0.0	6.4	〃
2018年2月23日		0.0	6.3	〃
2018年2月24日		0.0	7.1	〃
2018年2月25日		0.0	7.0	〃
2018年2月26日		0.0	7.5	〃
2018年2月27日		0.0	8.1	〃
2018年2月28日		0.0	8.7	〃

※　連続データは、構内の環境安全課にて閲覧できます

月間の総稼働時間	55 h/M	月間の廃棄物の種類及び数量	廃　　油:　89 T/M 廃アルカリ:　90 T/M

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
			湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm^3）
	採取場所						
			乾きガス量	塩化水素			

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2018年2月分）

事業所名	住友化学㈱岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉1号CT
記入者	千田　英司
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度※	排ガス中のCO濃度※	集塵器流入ガス温度※	備考（排ガス処理設備の清掃）
	平均値	平均値	平均値	
2018年2月1日				稼動休止
2018年2月2日				〃
2018年2月3日				〃
2018年2月4日				〃
2018年2月5日				〃
2018年2月6日				〃
2018年2月7日				〃
2018年2月8日				〃
2018年2月9日				〃
2018年2月10日				〃
2018年2月11日				〃
2018年2月12日				〃
2018年2月13日				〃
2018年2月14日				〃
2018年2月15日				〃
2018年2月16日				〃
2018年2月17日				〃
2018年2月18日				〃
2018年2月19日				〃
2018年2月20日				〃
2018年2月21日				〃
2018年2月22日				〃
2018年2月23日				〃
2018年2月24日				〃
2018年2月25日				〃
2018年2月26日				〃
2018年2月27日				〃
2018年2月28日				〃

※　連続データは、構内の環境安全課にて閲覧できます

月間の総稼働時間	0 h/M	月間の廃棄物の種類及び数量	廃　　油:　0 T/M 廃アルカリ:　0 T/M

	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
排ガスの分析結果			湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm^3）
	採取場所		Nm^3/h	ppm	ppm	g/Nm^3	
			乾きガス量	塩化水素			
			Nm^3/h	mg/Nm^3			