

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2017年9月分)

事業所名	住友化学(株)岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉2号CT
記入者	千田 英司
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度※ 平均値	排ガス中のCO濃度※ 平均値	集塵器流入ガス温度※ 平均値	備考 (排ガス処理設備の清掃)
2017年9月1日	949.7	0.0	89.9	通常運転
2017年9月2日	949.9	0.0	89.9	〃
2017年9月3日	950.0	0.0	90.2	〃
2017年9月4日	949.3	0.0	90.5	〃
2017年9月5日	948.8	0.1	90.3	〃
2017年9月6日	948.4	4.6	89.9	〃
2017年9月7日	950.9	1.8	89.7	〃
2017年9月8日	948.5	0.0	90.0	〃
2017年9月9日	948.8	0.0	90.2	〃
2017年9月10日	948.5	0.0	89.9	〃
2017年9月11日	948.7	0.0	90.5	〃
2017年9月12日	948.8	9.1	91.0	〃
2017年9月13日	712.7	10.9	72.8	停止
2017年9月14日	139.7	0.0	35.7	停止中
2017年9月15日	58.4	0.0	27.2	〃
2017年9月16日	41.1	0.0	26.7	〃
2017年9月17日	31.0	0.0	27.5	〃
2017年9月18日	27.0	0.0	26.5	〃
2017年9月19日	25.3	0.0	23.9	〃
2017年9月20日	61.2	0.0	24.0	〃
2017年9月21日	23.6	0.0	21.4	〃
2017年9月22日	22.3	0.0	20.5	〃
2017年9月23日	21.2	0.0	21.2	〃
2017年9月24日	21.3	0.0	22.4	〃
2017年9月25日	21.4	0.0	21.9	〃
2017年9月26日	21.9	0.1	22.5	〃
2017年9月27日	22.3	0.0	22.8	〃
2017年9月28日	22.0	0.0	22.2	〃
2017年9月29日	21.2	0.0	20.9	〃
2017年9月30日	21.1	0.0	21.0	〃

※ 連続データは、構内の環境技術部にて閲覧できます

月間の 総稼働時間	299 h/M	月間の廃棄物の種類 及び数量	廃油: 345 T/M 廃アルカリ: 217 T/M
--------------	---------	-------------------	-------------------------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	9月11日	9月28日	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
	採取場所	通常運転	160000	<0.5ppm	28ppm	<0.01g/Nm ³	
	排ガス出口 煙道		乾きガス量	塩化水素			
			146000	1mg/Nm ³			

