産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2017年12月分）

事業所名	住友化学㈱岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉2号CT
記入者	千田　英司
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度※	排ガス中のCO濃度※	集塵器流入ガス温度※	備考
	平均値	平均値	平均値	（排ガス処理設備の清掃）
2017年12月1日	11.7	0.0	12.3	停止中
2017年12月2日	10.1	0.0	10.9	〃
2017年12月3日	10.0	0.0	11.7	〃
2017年12月4日	10.0	0.0	11.5	〃
2017年12月5日	8.9	0.0	10.3	〃
2017年12月6日	7.4	0.0	9.1	〃
2017年12月7日	7.9	0.0	10.6	〃
2017年12月8日	8.4	0.0	10.6	〃
2017年12月9日	7.8	0.0	9.6	〃
2017年12月10日	8.4	0.0	10.8	〃
2017年12月11日	8.8	0.0	10.5	〃
2017年12月12日	6.4	0.0	7.0	〃
2017年12月13日	5.4	0.0	7.2	〃
2017年12月14日	14.4	0.0	9.8	〃
2017年12月15日	34.1	0.0	16.7	〃
2017年12月16日	35.9	0.0	17.6	〃
2017年12月17日	31.5	0.0	14.9	〃
2017年12月18日	33.5	0.0	15.7	〃
2017年12月19日	469.5	0.0	52.6	定常着火
2017年12月20日	937.7	0.0	87.0	通常運転
2017年12月21日	947.5	0.0	90.5	〃
2017年12月22日	946.6	0.0	90.5	〃
2017年12月23日	946.5	0.0	90.2	〃
2017年12月24日	946.8	0.0	90.1	〃
2017年12月25日	947.3	0.0	90.0	〃
2017年12月26日	760.0	1.3	74.8	定常停止
2017年12月27日	133.7	0.0	27.5	〃
2017年12月28日	46.8	0.0	18.1	〃
2017年12月29日	43.3	0.0	18.6	〃
2017年12月30日	43.0	0.0	18.9	〃
2017年12月31日	42.0	0.0	18.7	〃

※　連続データは、構内の環境安全課にて閲覧できます

月間の 総稼働時間	166 h/M	月間の廃棄物の種類 及び数量	廃　　油:　233 T/M 廃アルカリ:　258 T/M

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
			湿りｶﾞｽ量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm^3）
	採取場所						
			乾きｶﾞｽ量	塩化水素			

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2017年12月分）

事業所名	住友化学㈱岡山プラント
施設名	廃棄物焼却炉1号CT
記入者	千田　英司
連絡先	086-477-7774

測定年月日	測定項目			
	燃焼室燃焼ガス温度※	排ガス中のCO濃度※	集塵器流入ガス温度※	備考（排ガス処理設備の清掃）
	平均値	平均値	平均値	
2017年12月1日				稼動休止
2017年12月2日				〃
2017年12月3日				〃
2017年12月4日				〃
2017年12月5日				〃
2017年12月6日				〃
2017年12月7日				〃
2017年12月8日				〃
2017年12月9日				〃
2017年12月10日				〃
2017年12月11日				〃
2017年12月12日				〃
2017年12月13日				〃
2017年12月14日				〃
2017年12月15日				〃
2017年12月16日				〃
2017年12月17日				〃
2017年12月18日				〃
2017年12月19日				〃
2017年12月20日				〃
2017年12月21日				〃
2017年12月22日				〃
2017年12月23日				〃
2017年12月24日				〃
2017年12月25日				〃
2017年12月26日				〃
2017年12月27日				〃
2017年12月28日				〃
2017年12月29日				〃
2017年12月30日				〃
2017年12月31日				〃

※　連続データは、構内の環境安全課にて閲覧できます

月間の総稼働時間	0 h/M	月間の廃棄物の種類及び数量	廃　　油:　0 T/M 廃アルカリ:　0 T/M

	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
排ガスの分析結果			湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス（ng-TEQ/Nm^3）
	採取場所		Nm^3/h	ppm	ppm	g/Nm^3	
			乾きガス量	塩化水素			
			Nm^3/h	mg/Nm^3			